

Buenos Aires, 18 de enero de 1995.

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con las deficiencias advertidas en el balcón del edificio ubicado en Bartolomé Mitre y Abel Costa de la localidad de Morón (Provincia de Buenos Aires); y

Considerando:

Que a fs. 1 el asesor estructural de la Prosecretaría de Arquitectura informa que debido a los signos de fractura que muestra el balcón de ochava de la azotea se dispuso su apuntalamiento, en forma preventiva.-

Que aconseja la realización de estas tareas con empresas privadas dado que debe trabajarse en alturas y sobre vacío.-

Que el material necesario ya ha sido adquirido, por lo que corresponde contratar la mano de obra del montaje.-

Que, sin perjuicio de ello, propone la demolición de la totalidad de los balcones existentes, incluyendo estos trabajos en los que tramitan por expediente Nº 805.509/94.-

Que, a fs. 11, la Subdirección General de Arquitectura señala la necesidad de dar rápida solución al problema planteado, indicando que la demolición antes propuesta no sólo resultará más costosa, sino que significará alterar la estructura de un inmueble con defectos en la misma.-

Que se ha estimado el costo del apuntalamiento en \$ 3.400.-

Por ello, SE RESUELVE:

Autorizar a la Dirección General de Arquitectura y Servicios a contratar los trabajos de apuntalamiento precedentemente señalados mediante el procedimiento aprobado por Acordada Nº 41/87.-

Regístrese y remítase a la Subdirección General de Arquitectura a los fines indicados en el último párrafo de fs. 11 y demás efectos.-



ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI