



*Corte Suprema de Justicia de la Nación*

<b>Procedencia:</b> Dirección de Administración de la C.S.J.N. Subdirección de Compras Talcahuano n° 550, 6° P, of. 6135 - C.A.B.A.	<b>Fecha:</b>
--	---------------

**Ref.: Expediente N° 3796/2010**  
**Licitación Privada N° 267/2010**  
**ESCRITO N° 46/2011**

POR LA PRESENTE Y EN RELACION A LA CONSULTA EFECTUADA POR UNA EMPRESA CON RESPECTO A LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, INFORMAMOS LO SIGUIENTE:

**PREGUNTA 1**

CUAL ES LA CAPACIDAD DE DISCO SOLICITADA PARA EL GRABADOR DIGITAL (DVR), YA QUE EL PLIEGO SOLO DETALLA LA CAPACIDAD A ALCANZAR POR EL DISPOSITIVO?

**RESPUESTA:**

GRABADOR DIGITAL: DONDE DICE TEXTUALMENTE “Y POSEE UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 3 TB.”, DEBERÁ LEERSE “TENDRÁ UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GRABACIÓN DE 3 TB. COMO MÍNIMO DE CAPACIDAD”.

**PREGUNTA 2**

QUE TIPOS DE DUCTOS SE REQUIEREN, TANTO PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS COMO PARA CCTV, YA QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE DETALLA EN EL PLIEGO Y EN LA VISITA TÉCNICA SE INDICÓ QUE DEBÍAN INSTALARSE SÓLO CAÑERÍAS DE ACERO GALVANIZADO?

**RESPUESTA:**

EL DESPLAZAMIENTO EN EL INTERIOR DEBERÁ SER BAJO CAÑERÍAS (EXCLUSIVA) MÍNIMO DEL TIPO METÁLICO NORMALIZADAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CON EL DIÁMETRO ESPECÍFICO QUE REQUIERA EL TENDIDO DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV E INTRUSIÓN. LAS INSTALACIONES QUE CORRAN EN EL EXTERIOR SÍ DEBERÁN SER DE MATERIAL ESPECÍFICO, ACERO GALVANIZADO O ALUMINIO, PARA EVITAR LOS PROBLEMAS DE CORROSIÓN.

**PREGUNTA 3**

EN EL MONITOR REMOTO UBICADO EN LA GUARDIA DE JUNIN 762, NO SE REQUIERE CONTROL ALGUNO, SÓLO VISUALIZACIÓN REMOTA DE TODAS LAS CÁMARAS SIMULTÁNEAMENTE, O POR EL CONTRARIO, SE SOLICITA PODER ACCEDER AL SISTEMA?

**RESPUESTA:**

EFFECTIVAMENTE EL MONITOR REMOTO A UBICARSE EN LA RECEPCIÓN DE LA CALLE VIAMONTE (GUARDIA POLICIAL), SOLO REQUIERE VISUALIZACIÓN DE TODAS LAS CÁMARAS EN FORMA SIMULTÁNEA, Y EN EL PUESTO DE TRABAJO A INSTALAR PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN EL INGRESO GENERAL DE JUNÍN 760, SE INSTALARÁ EL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO.